

NOTA INTERIOR

ÁREA	SERVICIO DE EXTINCIÓN Y RESCATE	Nº DE NOTA ER2026.13
FECHA	29/04/2026	
DE	SERVICIO DE EXTINCIÓN Y RESCATE	
A:	CBCM	
ASUNTO: Revisión del PT.0219 sobre el control de personal en intervención		

Se procede a la publicación de PT.0219_Control de Personal, **revisado y actualizado**.

Este procedimiento entrará en vigor a partir del 15 de mayo de 2026, con el fin de facilitar su conocimiento y aplicación. No obstante, puede aplicarse desde la publicación de la presente Nota.

Esta actualización supone una simplificación del anterior procedimiento y establece una **aplicación progresiva del procedimiento en función del número de equipos y de los riesgos presentes**. No obstante, el control de personal se mantiene como una **cuestión prioritaria de seguridad en intervención**.

Las principales modificaciones introducidas son las siguientes:

- **Revisión diaria:** durante la revisión matutina será obligatorio registrar y actualizar el *tally* de cada ERA con la presión correspondiente. Este registro se considera el inicio del control y permite simplificar las tareas de control durante la intervención.
- **BB2:** será responsable, como norma general, de colocar la tabla de control en un lugar accesible, de forma que cada bombero objeto de control deba colocar obligatoriamente su *tally* antes de acceder a la zona de trabajo. Queda prohibido acceder a la intervención con el *tally* en el *bodyguard*.
- **Niveles de control:**
 - o **Nivel 1:** hasta **3 equipos**.
 - o **Nivel 2:** hasta **5 equipos**, el documento anterior lo fijaba en 6 equipos.
 - o **Nivel 3:** **más de 5 equipos** o en **situaciones especiales**.
- **Ejecución del control:**
 - o **Nivel 1: BC1** custodiará la Tabla de Control, ubicada cerca del cuerpo de la bomba del G1. Antes de entrar a la zona con humo, cada bombero dejará su *tally* con la presión del ERA en la Tabla de Control, y el mando exterior llevará el registro de cuántos equipos están trabajando dentro.
 - o **Nivel 2:** El control será realizado, con carácter general, por el **CJ** quien cumplimentará la Tabla de control.
 - o **Nivel 3:** El control será realizado, con carácter general, por el **CJ** quien cumplimentará la Tabla de control, con el apoyo de un mando, habitualmente **JD**, para la supervisión del control.
- **Herramientas para el control:** se eliminan las tablas en formato papel. Se establece como herramienta prioritaria la tabla de control o, en su defecto, las tablas que se incluyen en las UMJ.
- **Equipo SOS:** en línea con lo establecido en el *PT.0238_Mayday*, su implantación será **obligatoria a partir del Nivel 2**.



- **Presión de salida:** se eliminan los cálculos y se establece una presión de salida con un valor estándar mínimo de **70 bar**, que deberá incrementarse cuando las condiciones de la intervención así lo requieran.
- **Comunicaciones periódicas:** el tiempo máximo entre controles a un mismo equipo se establece en **10 minutos**, con el fin de mantener la información actualizada. De estas comunicaciones deberá dejarse constancia en la tabla de control.

En Las Rozas, a fecha de firma

El jefe de servicio de Extinción y Rescate

Firmado digitalmente por: SANCHEZ BOMBIN JOSE BRAULIO
Fecha: 2026.04.29 16:41

José Braulio Sánchez Bombín



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/ev>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964293360283083034468**